



N.º Habitantes	Volume útil total (L)	Volume útil C1 (L)	Volume útil C2 (L)	Ht (m)	He (m)	Hs (m)	D (m)	dt (mm)	Abertura compartimentos		Volume filtro (m³)	Área filtro (m²)	Preço (€)
									Au1 (mm)	Au2 (mm)			
2	1200	800	400	1,21	0,82	0,78	1,40	110	490	370	0,40	64,00	fs02
3	1700	1133	567	1,53	1,14	1,10	1,40	110	490	370	0,57	91,20	fs03
4	2300	1533	767	1,93	1,54	1,50	1,40	110	490	370	0,77	123,20	fs04
5	2900	1933	967	2,33	1,94	1,90	1,40	110	490	370	0,97	155,20	fs05



www.aqqualidade.com info@aqqualidade.com

Sede: Rua D. Afonso Henriques - Carvoeira
2025 - 453 Azoia de Cima - Santarém
Tel. / Fax. 243 478 249

Projecto: **2 a 5 EP [Equivalente Populacional]**

Projectou: _____
Desenhou: _____
Verificou: _____
Visou: _____

Escala: S/E

Revisão	Alteração	Verificou
Título: Fossa séptica c/ ou s/ filtro anaérobio		Número: Tabela n.º 4.01
DESENHOS DE PLANTA E CORTE		Data: Novembro 2009
		Código: FS 2-5