



N.º Habitantes	Volume útil total (L)	Volume útil C1 (L)	Volume útil C2 (L)	Lt (m)	Ht (m)	He (m)	Hs (m)	D (m)	dt (mm)	Aberturas compartimentos		Volume filtro (m³)	Área filtro (m²)	Preço (€)
										Au1 (mm)	Au2 (mm)			
(EP)	(L)	(L)	(L)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(m³)	(m²)	(€)
6	3400	2267	1133	2,50	1,74	1,29	1,24	1,40	110	490	370	1,13	180,80	fs06
7	4000	2667	1333	2,90	1,74	1,29	1,24	1,40	110	490	370	1,33	212,80	fs07
8	4600	3067	1533	3,20	1,74	1,29	1,24	1,40	110	490	370	1,53	244,80	fs08
9	5100	3400	1700	2,50	2,04	1,59	1,54	1,70	110	490	370	1,70	272,00	fs09
10	5700	3800	1900	2,80	2,04	1,59	1,54	1,70	110	490	370	1,90	304,00	fs10
15	8500	5667	2833	4,00	2,04	1,59	1,54	1,70	110	490	370	2,80	448,00	fs15
20	11500	7667	3833	4,00	2,29	1,84	1,76	2,00	160	490	370	3,80	608,00	fs20
25	14000	9333	4667	4,90	2,29	1,84	1,76	2,00	160	490	370	4,70	752,00	fs25
30	17000	11333	5667	5,90	2,29	1,84	1,76	2,00	160	490	370	5,70	912,00	fs30



www.aqqualidade.com info@aqqualidade.com

Sede: Rua D. Afonso Henriques - Carvoeira
2025 - 453 Azoia de Cima - Santarém
Tel. / Fax. 243 478 249

Projecto: **6 a 30 EP [Equivalente Populacional]**

Projectou: _____
Desenhou: _____
Verificou: _____
Visou: _____

Escala: **S/E**

Revisão	Alteração		Verificou
Título: Fossa séptica c/ ou s/ filtro anaérobio			Número: Tabela n.º 4.02
DESENHOS DE PLANTA E CORTE			Data: Novembro 2009
			Código: FS 6-30